



Unidade Regional de Ituverava
UR-17



PROCESSO : 8955/989/23
INTERESSADO : TCESP - IGARAPAVA - QUITO JUNQUEIRA CORONEL EMEF
ASSUNTO : I Fiscalização Ordenada Nacional 2023 - Escolas
RESPONSÁVEL : Silvana Machado Rodrigues
CPF : --- Informação não preenchida ---

Senhora Conselheira,

Consoante determinação superior e orientação dos DSFs realizamos, no dia 24 de abril, a II Fiscalização Ordenada – 2023 (Fiscalização Ordenada Nacional), com intuito de verificar a situação das condições de infraestrutura de escolas das redes estaduais e municipais.

A ação padronizada foi realizada com o apoio de aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, consistente em questionário previamente elaborado.

Assim, juntamos aos presentes autos o relatório da inspeção realizada, com as respostas aos quesitos formulados, dentre os quais destacamos os seguintes apontamentos:

- A escola visitada não dispõe de sinalização tátil (piso/paredes);
- A escola visitada não dispõe de monitor(a) de apoio à educação especial;
- Falta de identificação que caracterize o prédio como uma instituição escolar;
- Foi observado o portão danificado ou vandalizado na entrada da escola visitada;
- Foram observadas rachaduras/trincas nas paredes da entrada da escola visitada;



- Foram observadas falhas de pintura nas parede da entrada da escola visitada;
- Foram observadas infiltrações/mofo nas paredes da entrada da escola visitada;
- Nos bebedouros da escola visitada foram observadas outras inadequações;
- Na escola visitada foram verificados banheiros sem o revestimento cerâmico/quebrados ;
- Na escola visitada foram verificados banheiros com vasos sanitários faltantes/quebrados;
- Foram identificadas outras inadequação dos banheiros inspecionados na escola visitada;
- Foram verificadas falhas de pintura nas paredes dos banheiros da escola visitada;
- Foram verificados infiltrações/mofo nas paredes dos banheiros da escola visitada;
- Não há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) no prazo de validade na escola visitada;
- Há falhas de pintura/descascamento nas paredes da cozinha da escola visitada;
- As portas e janelas das áreas de preparo dos alimentos não possuem telas milimetradas;
- Nas paredes da cozinha da escola visitada foram observadas outras inadequações;
- Existem pias com torneiras que não estavam funcionando por falta d'água na cozinha da escola visitada: Duas pias estão com vazamento.;
- A escola visitada não dispõe de parque infantil para etapa de ensino fundamental – anos iniciais;
- Foi observado desgaste excessivo do piso na quadra esportiva da escola visitada para etapa de ensino fundamental – anos iniciais;



- Na quadra esportiva da escola visitada para etapa de ensino fundamental – anos iniciais foram observadas outras inadequações;
- A escola visitada não dispõe de sala de leitura;
- Os equipamentos mais caros (computadores, notebooks, etc.) não são guardados em salas seguras ou não possuem mecanismos de proteção (cadeados, grades, travas, trancas etc.);
- A escola visitada não possui botão de pânico ou equipamento equivalente;
- A fiscalização fez as seguintes anotações: Os muros da área externa da escola são baixos e não possuem equipamentos de segurança, como concertinas ou cerca elétrica..

Dessa forma, submetemos os autos à elevada apreciação de Vossa Excelência, para as providências que entender pertinentes, ressaltando que o interessado foi eletronicamente oficiado nos termos do que determina o item 1.6.11 da Ordem de Serviço SDG nº 01/2023.

UR-17, em 09 de Maio de 2023.

Rodrigo Marques Rodrigues
Diretor Técnico de Divisão